



211217240038

检验检测报告

TEST REPORT

(2024)华检 HQ 字第 5380 号

检测内容: 加油站油气回收系统(泄漏浓度)

受检单位: 中国石化销售股份有限公司安徽安庆
太湖江亭加油站

检测类别: 委托检测



安徽华瑞检测技术股份有限公司

Anhui Huarui Testing Technology Co. Ltd.

安徽华瑞检测技术股份有限公司

检验检测报告

(2024)华检 HQ 字第 5380 号

共 3 页 第 1 页

检测内容	加油站油气回收系统	检测类别	委托检测
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽 安庆太湖江亭加油站油气回收系 统泄漏浓度检测	项目地址	安徽省安庆市太湖县城西乡新老 105 国道交叉口
受检单位	中国石化销售股份有限公司安徽 安庆太湖江亭加油站	受检单位地址	安徽省安庆市太湖县城西乡新老 105 国道交叉口
委托单位	中国石化销售股份有限公司安徽 安庆石油分公司	委托单位地址	安徽省安庆市长青路 3 号
采样单位	安徽华瑞检测技术股份有限公司	采样单位地址	安徽省合肥市经开区紫云路 338 号 桑铎实验检测楼一楼至三楼、六楼 和桑铎科技 1#厂房
检测环境	符合要求	检测日期	2024.07.29
检测项目	详见附页。		
检测依据	详见附页。		
检测结论	检测结果详见附页。  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 07 月 29 日		
备注	特别说明: 本报告仅对现场检测工况下测得的结果负责。		

批准: 邵峰

审核: 黄和平

编制: 秦坤

安徽华瑞检测技术股份有限公司

检验检测报告附页

(2024)华检 HQ 字第 5380 号

共 3 页 第 2 页

技术说明

序号	检测项目 名称	检测依据	使用仪 器名称	仪器型号	仪器编号
1	泄漏浓度	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 HJ 733-2014	便携式 VOCs 检测仪	VOC-3000	HR2021216

气象条件

检测日期		检测区间气象条件				
		风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (KPa)	天气
2024.07.29	11:28-11:43	S	3.0	31.0	99.1	晴

检测结果

检测日期：2024.07.29			检测频次：1 次/天，检测 1 天	
检测地点：中国石化销售股份有限公司安徽安庆太湖江亭加油站				
点位序号	点位名称	泄漏浓度检测结果 ($\mu\text{mol/mol}$)	标准限值 ($\mu\text{mol/mol}$)	单项判定
1	1#加油机区	22.5	≤ 500	符合
2	2#加油机区	25.6		符合
3	3#加油机区	23.3		符合
4	4#加油机区	23.5		符合
5	3#油罐（98#汽油）卸油口区	23.0		符合
6	4#油罐（95#汽油）卸油口区	22.7		符合
7	5#油罐（92#汽油）卸油口区	22.8		符合
8	油气回收口区	23.3		符合
9	真空压力阀区	39.4		符合
10	3#油罐（98#汽油）操作井区	28.2		符合
备注：泄漏浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中相关限值要求。				
本页以下空白				

安徽华瑞检测技术股份有限公司

检验检测报告附页

(2024)华检 HQ 字第 5380 号

共 3 页 第 3 页

检测结果

检测日期：2024.07.29		检测频次：1 次/天，检测 1 天		
检测地点：中国石化销售股份有限公司安徽安庆太湖江亭加油站				
点位序号	点位名称	泄漏浓度检测结果 ($\mu\text{mol/mol}$)	标准限值 ($\mu\text{mol/mol}$)	单项判定
11	3#油罐（98#汽油）量油口区	24.1	≤ 500	符合
12	4#油罐（95#汽油）操作井区	24.0		
13	4#油罐（95#汽油）量油口区	24.0		
14	5#油罐（92#汽油）操作井区	23.9		
15	5#油罐（92#汽油）量油口区	23.9		
备注：泄漏浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中相关限值要求。				
本页以下空白				

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
3. 报告无主检（编制）、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对监督性质的各类检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查，逾期不予受理。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。
6. 在收到报告一个月内在来我单位办理退样手续，逾期由本公司自行处理。保存有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 本注意事项以中文为准，解释权属于本公司。

REMARK

1. The test report is invalid if there are no the marks of the special stamps for test or the official stamps of the company.
2. The test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the company.
3. The test report is invalid without the signatures of master-tester(or editor), auditor and approver, or it has been altered. The test report is invalid if altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the company.

地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路338号桑铎实验检测楼一楼至三楼、六楼和桑铎科技1#厂房

邮编:230061

Email:3210777459@qq.com

公司网址: www.ahhrjc.cn

联系电话: 业务咨询: 0551-62816276 13339290594

石油化工产品检测: 18919684908

环境检测: 15855122216

消防及建材产品检测: 13865971897