

潜山市河道生态综合治理水系连通项目（一期）-油坝乡
麻札河（中桥至李沿河桥）段治理工程
竣工环境保护验收专家意见

2024年12月17日，潜山市中小河流治理工程建设管理局组织开展了潜山市河道生态综合治理水系连通项目（一期）-油坝乡麻札河（中桥至李沿河桥）段治理工程竣工环境保护验收。在听取项目竣工环境保护验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收调查表及有关资料，形成专家意见如下：

一、项目基本落实了环评及其批复的相关要求，按照专家意见修改后建议项目通过验收。


二、按照竣工环境保护验收相关要求，需完善以下内容：

1. 明确工程弃土去向，进一步核实项目实际建设情况与环评及批复的符合性。

2. 说明临时占地位置，完善施工期生态保护措施情况说明（包括河道两侧绿化带等）。

3. 规范附图、附件，校核文本内容。

专家组：



2024年12月17日